

# 足場点検表

工事番号						確認者				
工事名						元請管理責任者	協力業者責任者			
名称										
作業場所										
項目	事項	月	日	処置						
敷板・根がらみ	1. 敷板の接地面は、隙間がないか。									
	2. 沈下による変形はないか。									
	3. 根がらみは確実に取付けてあるか。									
昇降設備	1. 高さ、深さが1.5m以上の箇所への昇降設備はあるか。									
	2. 登り棧橋の床材、踏棧、手摺はよいか。									
	3. ハシゴの固定はよいか。									
水平布	1. 枠組足場では最上階及び5階層以内ごとに設けてあるか。									
	2. 地上第1の布は2m以下に設けてあるか。									
壁つなぎ	1. 専用壁継ぎを使っているか。									
	2. 壁継ぎ間隔はよいか。									
		枠組	単管	一側						
	たて	9.0 m 以下	5.0 m 以下	3.6 m 以下						
	よこ	8.0 m 以下	5.5 m 以下	3.6 m 以下						
	シートを張る場合は計算により決定する。									
	3. 壁継ぎを取れぬ場合は控等を取っているか。									
筋かい	1. ブレースの取付けはよいか。									
	2. 一層の大部分のブレースを取外すときは、事前に水平布を設けているか。									
	3. 単管足場では筋かいを設けているか。									
作業床	1. 作業床の床材の損傷はないか。									
	2. 一側足場を除き、巾40cm以上か、床材間の隙間は3cm以下か。									
	3. 固定状況はよいか。									
	4. 必要により巾木の設置はあるか。									
建地	1. 建地の損傷はないか。									
手摺	1. 床面から90cmの高さに取付けてあるか。									
	2. 必要により2段設置してあるか。									
躯体	1. 間隔が30cm以上でかつブレース、手摺を取外して作業するときは最低2段毎に張出し足場又はネットを取付けてあるか。									
朝顔	1. 使用材料(棚板)の損傷はないか。									
	2. 隙間はないか。									
	3. 取付箇所の壁つなぎはよいか。									
養生網	1. 防網、ネット、シートの取付けはよいか。									
	2. " 隙間や破れはないか。									
標識	1. 作業主任者、最大積載荷重、危険箇所等の標識はよいか。									
記号	:良好    要修理    >修理済    A 要調整    欠 次品    ☑ 該当なし    × 要交換    L 給油脂									