

足場点検表

工事番号		確認者						
工事名		元請管理責任者			協力業者責任者			
名称								
作業場所								
項目	月 日							処置
	事項							
敷板・根がらみ	1. 敷板の接地面は、隙間がないか							
	2. 沈下による変形はないか							
	3. 根がらみは確実に取付けてあるか							
昇降設備	1. 高さ、深さが1.5m以上の箇所への昇降設備はあるか							
	2. 登り棧橋の床材、踏棧、手摺はよいか							
	3. ハシゴの固定はよいか							
水平布	1. 枠組足場では最上階及び5階層以内ごとに設けてあるか							
	2. 地上第1の布は2m以下に設けてあるか							
壁つなぎ	1. 専用壁継ぎを使っているか							
	2. 壁継ぎ間隔はよいか							
		枠組	単管	一側				
	たて	9.0 m 以下	5.0 m 以下	3.6 m 以下				
	よこ	8.0 m 以下	5.5 m 以下	3.6 m 以下				
	シートを張る場合は計算により決定する							
	3. 壁継ぎを取れぬ場合は控等を取っているか							
筋かい	1. プレースの取付けはよいか							
	2. 一層の大部分のプレースを取外すときは、事前に水平布を設けているか							
	3. 単管足場では筋かいを設けているか							
作業床	1. 作業床の床材の損傷はないか							
	2. 一側足場を除き、巾40cm以上か、床材間の隙間は3cm以下か							
	3. 固定状況はよいか							
	4. 必要により巾木の設置はあるか							
建地	1. 建地の損傷はないか							
手摺	1. 床面から90cmの高さに取付けてあるか							
	2. 必要により2段設置してあるか							
躯体	1. 間隔が30cm以上でかつプレース、手摺を取外して作業するときは最低2段毎に張出し足場又はネットを取付けてあるか							
朝顔	1. 使用材料(棚板)の損傷はないか							
	2. 隙間はないか							
	3. 取付箇所の壁つなぎはよいか							
養生網	1. 防網、ネット、シートの取付けはよいか							
	2. " 隙間や破れはないか							
標識	1. 作業主任者、最大積載荷重、危険箇所等の標識はよいか							
記号	○:良好 △:要修理 レ:修理済 A:要調整 欠:欠品 ☒:該当なし ×:要交換 L:給油脂							