

型枠支保工始業点検表

工事番号		確認者				
工事名		元請管理責任者	協力業者責任者			
名称						
作業場所						
項目	事項	月	日	処置		
			/	/	/	/
共通	1. 組立図通りに組み立てられているか					
	2. 部材に著しい損傷、変形、腐食はないか					
	3. 脚部の沈下はないか					
	4. 脚部の固定はよいか(釘止め、根がらみ)					
	5. 支柱の継手は突合せ継手又は差込み継手か					
	6. 鋼材の接続部、交叉部は金具で緊結してあるか					
	7. 曲面の型枠は浮上りを防止してあるか					
	8. 筋かいを取付けているか					
梁で構成するとき	1. 梁の両端は賢固な支持物に固定しているか					
	2. 梁と梁の間につなぎを設けているか					
パイプサポート	1. 継ぐときは2本までにしているか					
	2. 継手は4以上のボルト又は専用金具を使用しているか					
	3. 高さ3.5m以上は2mごとに水平つなぎを2方向にとっているか					
	4. 水平つなぎの変位防止はよいか					
	5. ピンは専用ピンを使っているか					
その他	1. 作業主任者の表示はよいか					
	2. 立入禁止の措置はよいか					
記号	○:良好 △:要修理 ㊦:修理済 A:要調整 欠:欠品 ☑:該当なし ×:要交換 L:給油脂					